

B en W van de gemeente :
Terschelling
Uw nummer : 2019-FUMO-0032904 (2018-FUMO-0029845) d.d.: 16-4-2019
Adr.bouwpl. : West aan Zee 133
te TERSCHELLING WEST
Betreft bouw aanvraag van :
DE BOER

dossiernummer : W18TSL030-5
datum : 08-05-2019
behandeld door : G. Boschloo
conclusie : VOLDOET met toepassing van de hardheidsclausule.

J.W. Frisostraat 1
8933 BN Leeuwarden

administratie

☎ (058) 233 79 30

e-mail

husenhiem@husenhiem.nl

www.husenhiem.nl

bank

NL48 BNGH 0285 0223 50

Geacht College,

Met deze brief reageren wij op uw adviesaanvraag.

Op grond van de ingediende gegevens is de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van oordeel dat het plan, getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria, voldoet aan redelijke eisen van welstand.

- De commissie merkt op dat de voorgestelde dakbedekking weliswaar strijdig is met één van de richtlijnen, maar acht echter, door de architectonische meerwaarde die de stalen dakbedekking het plan geeft, de toepassing van dit ten opzichte van de criteria afwijkende dakbedekkingsmateriaal voorstelbaar. De zeer 'slanke, dunne en minimale' detaillering van het dak, de dakranden en de dakoverstekken draagt op een positieve en essentiële wijze bij aan het 'sobere' en minimalistische karakter van het ontwerp. Ten aanzien van dit specifieke punt (de dakbedekking) adviseren wij u, als college, dan ook bij een definitieve omgevingsvergunningaanvraag de hardheidsclausule toe te passen.
- Volledigheidshalve wijzen we u verder op onze eerdere vooroverlegadviezen in deze en verder merken we op dat de commissie bij de beoordeling uitgegaan is van de ingediende tekeningen inclusief de ons 3 mei 2019 per e-mail toegestuurde gewijzigde tekeningen voor de dakkapel.

Namens de commissie,



ir. G. Boschloo,
adviseur ruimtelijke kwaliteit

